

Включая черновики

Выбрать

+ Добавить мероприятие

Ответственные

Контрольные мероприятия, по которым направлена заявка на удаление, подкрашены красным цветом.

Отчитаться об отсутствии контрольных мероприятий за текущий период необходимо с 10 по 15 число месяца, следующего за ним. В текущем отчетном периоде внесена новая информация

Выгрузить в Excel

Поиск:

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 ред (Черновик)	3334	17.01.2018	МЧС РФ	выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 10.01.2018 № 2	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.01.2018 № 2 Адм. правонарушения	1	Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже и мезонине людей	Подлежит устранению
							На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трёх	Подлежит устранению
2 ред 	4030	17.01.2018	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 10.01.2018 № 2	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.01.2018 № 2 Адм. правонарушения	1	Помещения 2-го этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже и мезонине людей.	Подлежит устранению
							На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех.	Подлежит устранению
3 ред	4032	с 21.05.2018 по 01.06.2018	Министерство культуры Российской Федерации	Анализ сведений, содержащихся в документах ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой", являющегося хранилищем памятников материальной и духовной культуры, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, и мер, принятых ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" для исполнения требований предписания Управления Минкультуры России по ЦФО от 15 декабря 2017 г. № 39-П Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Распоряжение от 18.04.2018 № 38-Р	Нарушения не выявлены Акт проверки от 01.06.2018 № 41		Нет нарушений	